Gmina Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel./fax 034/ 314 03 34

341/1/2006 Starcza, dnia 13.07.2006r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na budowę środowiskowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy.

W związku z otrzymanymi zapytaniami od wykonawców wyjaśniam, że:

Zapytanie: W projekcie zagospodarowania terenu zaznaczony jest projektowany plac manewrowy i chodnik, jednak w udostępnionych przedmiarach oraz we wzorze harmonogramu roboty te nie występują. Proszę o odpowiedź czy elementy te również wchodzą w zakres realizacji budowy hali i jeśli tak to proszę o udostępnienie przedmiarów oraz dokumentacji z określeniem grubości warstw i rodzaju nawierzchni.

Odpowiedź: Chodnik oraz plac manewrowy nie wchodzą w zakres zamówienia.

Zapytanie: W dokumentacji technicznej jako zewnętrzne pokrycie hali zastosowano blachę trapezową T18/72 gr. 0,55 mm. Z informacji uzyskanych od producenta wynika, że blachy tej nie da się wyginać, a więc zastosować jako pokrycia łukowego. Prosimy w związku z tym o określenie, jaka blacha ma być zastosowana.

Odpowiedź: Z informacji uzyskanych od Mazowieckiego Biura Projektów w Płocku będącego autorem projektu budynku środowiskowej hali sportowej zastosowana blacha T18/72 gr. 0,55 daje się wyginać na walcach prostych, jednak może powstać efekt , ‚groszkowanej ‘’ powierzchni. Blachą , która daje się wyginać na walcach profilowanych i nie dającą efektu „groszkowania’’ jest blacha min.T 40 gr. 0,63 mm. Wobec powyższego na pokrycie hali należy zastosować blachę **T40 o grubości 0,63 mm.**

Zapytanie: Czy harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy musi być opracowany na wzorze załącznika dołączonego do specyfikacji, czy może on mieć dowolny podział i układ zgodny z opisem pkt. 6) z Załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Harmonogram rzeczowo –terminowo – finansowy należy opracować na wzorze załączonym do SIWZ.

Zapytanie: Prosimy o sprecyzowanie, jaki rodzaj blachy trapezowej powlekanej należy uwzględnić w niżej wymienionych pozycjach przedmiarów:
W przedmiarze „ Sala Starcza''

- w poz. 100 – pokrycie blachą powlekaną trapezową 117,732 m2
- w poz. 101 – pokrycie blachą powlekaną trapezową 496,252 m2

w przedmiarze „Konstrukcja Sali''

- w poz. 2 – lekka obudowa dachów z blachy fałdowanej 735,56m2
- w poz. 3 – lekka obudowa dachów z blachy fałdowanej 68,08 m2
- w poz. 9 – lekka obudowa dachów z blachy fałdowej 824,38m2

Prosimy także o podanie producenta blachy trapezowej akustycznej (wg naszego rozeznania brak w kraju producenta takiej blachy).

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym środowiskowej hali sportowej oraz zmianą blachy pokrycia zewnętrznego T 18/72 gr. 0,55 mm na blachę T 40 gr. 0,63 mm:

- w poz. 100 przedmiaru „Sala Starcza'' należy zastosować blachę trapezową powlekaną T40 gr. 0,63 mm,
- - w poz. 101 przedmiaru „Sala Starcza'' należy zastosować blachę trapezową powlekanąT40 gr. 0,63mm,
- w poz. 2 przedmiaru „ Konstrukcja Sali'' należy zastosować blachę akustyczną MPB 85/325 gr. 0,75 mm, perforacja typu P 15%,
- w poz. 3 przedmiaru „ Konstrukcja Sali'' należy zastosować blachę trapezową powlekanąTR40/183 gr. 0,75 mm,
- w poz. 9 przedmiaru „ Konstrukcja Sali'' należy zastosować blachę trapezową powlekaną T40 gr. 0,63mm.

Z informacji uzyskanych od Mazowieckiego Biura Projektów w Płocku blacha trapezowa akustyczna jest produkowana w Polsce na zamówienie.
Zapytanie: Prosimy o sprecyzowanie twardości oraz grubości wełny mineralnej w niżej podanych poz. przedmiarów:

- w przedmiarze Sala Starcza poz. 93,96,97
- w przedmiarze Konstrukcja Sali poz. 5,7

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym środowiskowej hali sportowej:

- w poz. 93, 96 przedmiaru „Sala Starcza'' należy zastosować płyty z wełny mineralnej gr. 20cm.
- w poz. 97 przedmiaru „Sala Starcza'' należy zastosować płyty z wełny mineralnej o grubości 14 cm.
- w poz. 5 przedmiaru „Konstrukcja Sali'' należy zastosować płyty z wełny mineralnej o grubości 8 cm,
- w poz. 7 przedmiaru „ Konstrukcja Sali'' należy zastosować płyty z wełny mineralnej o grubości 16mm.

W projekcie budowlanym środowiskowej hali sportowej na izolację:

- cieplną dachu przewidziano wełnę mineralną o gęstości ok. 35 kg/m3, przewodności cieplnej ^< 0,040 W/mK oraz nasiąkliwości < 3%,
- cieplną dachu sali sportowej przewidziano wełnę mineralną o gęstości 35 kg/m3, współczynniku K=0,30W/m2K oraz ściśliwości przy nacisku 4 Pa ok. 6%.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk