

Rysunek typowy studni rozprężnej do wytrącania energii DN1000, z poziomym przykryciem



Przekrój A-A



A	Przekrój odległość sutucerów rurowych wlot/wylot
B	zmienna wielkość między rurowymi sztucerami wlot/wylot
C	zmienna wielkość między włazem studni a rurowym sztucerami wlotu
D	Wysokość od podstawy studni do pokrywy włazu (od 1,5 m do 10,0 m)
DN	Średnica wlotu (DN 100 do DN 400)
DN1	Średnica wylotu (DN 100 do DN 400)
E	Kąt wlotu (Wielkość zmienna)
E1	Kąt wylotu (Wielkość zmienna)
f	Pochyłość / spadek włazu - wielkość zmienna (max. 25°)