

LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - ZASILANIE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ZEWNĘTRZNIE ŁĄCZNIE POPRZEZ ZAPRASOWYWANIE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - POWRÓT Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ZEWNĘTRZNIE ŁĄCZNIE POPRZEZ ZAPRASOWYWANIE

P1 - PROJEKTOWANY PION INSTALACJI C.O.

- PROJEKTOWANY ODPOWIETRZNIK Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN15

- PROJEKTOWANY GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM, ZESTAWEM PRZYŁĄCZENIOWYM DOLNYM + WKŁADKA I GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

- PROJEKTOWANY ZESTAW ZAWORÓW PODPIONOWYCH
AUTOMATYCZNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY NA POWROCIE GW 5-25 kPa
NASTAWA: 9,0 kPa DN25
ZAWÓR ODCINAJACY PODPIONOWY NA ZASILANIU GW DN 20

- PROJEKTOWANY ZAWÓR ODCINAJACY SKOŚNY DO WODY GORĄCEJ

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki 15x1,2mm Izol. 25 mm.

MP projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-78-56
IDS 243326087

TEMAT	Termomodernizacja budynku OSP Rudnik Mały
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 422/3 i 422/4 , obręb 240416_2. Rudnik Mały, jed. ewid. 240416_2. Starcza
INWESTOR	Gmina Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza
TREŚĆ RYS.	Rozwinięcie instalacji CO

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Roman Księżnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Chądzyński	----------	
ETAP/BRANŻA PB-W / S	DATA VI 2016	SKALA	NR RYS. S-4