

Starcza, dnia 22.01.2019r.

P. Zdzisław Kamiński
Starcza, ul. Szkolna 77
42-261 Starcza

W odpowiedzi na interpelację złożoną w sprawie awarii przepompowni ścieków informuję, iż:

- w ramach nadzoru pracy przepompowni ścieków systemu kanalizacyjnego pracownicy dokonują codziennego objazdu wszystkich przepompowni ścieków. Ewentualne awarie, zakłócenia pracy przepompowni są sygnalizowane za pomocą urządzeń świetlno – dźwiękowych oraz systemu powiadamiania sms zamontowanego na przepompowni P-5 Starcza.
- wszystkie awarie przepompowni ścieków oraz pozostałych elementów systemu kanalizacyjnego usuwane są na bieżąco i w możliwie krótkim czasie (gmina nie prowadzi rejestru awarii).
- nie jest możliwe precyzyjne określenie kosztów naprawy poszczególnych przepompowni ścieków z uwagi na fakt wykonywania większości czynności naprawczych przez pracowników w ramach przydzielonych im zadań wynikających ze stosunku pracy,
- po zgłoszeniach przez mieszkańców problemów lub awarii sieci kanalizacyjnej (np. fetor, niedrożność) dokonywane są niezwłoczne kontrole stanu kanalizacji. Po stwierdzeniu nieprawidłowej pracy systemu kanalizacyjnego dokonywana jest jego naprawa. Usunięcie awarii polega na likwidacji zanieczyszczeń zakłócających pracę pomp ściekowych, wymianie zużytych lub uszkodzonych części, czyszczeniu studni kanalizacyjnych za pomocą samochodu specjalistycznego typu WUKO. Samochody WUKO wykorzystywane są także do czyszczenia rur kanalizacyjnych w celu wyeliminowania zastoisk, tłuszczu, itp. mogących wpływać na powstawanie uciążliwego zapachu z sieci kanalizacyjnej. A zatem każde działanie podejmowane przez tut. Urząd Gminy poprzedzone jest analizą przyczyn zaistniałych problemów.

