

Gmina Starcza
ul. Gminna 4

42-200 Starcza
tel. 71 71 11 34
GKI 271.11.2020 34

Starcza, dnia 24.09.2020r.

Dotyczy: „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym”.


Zapytanie 1:

Proszę o informację, jakie to są pompy, producent, model lub parametry pracy.

Odpowiedź:

Należy dobrać pompy o parametrach minimum:

- napięcie znamionowe un – 400V
- prędkość obrotowa n – 2760 min⁻¹
- moc pobierana z sieci 1,19 kW
- moc na wale 0,75 kW
- wydajność – 0,9 l/s


Wójt Gminy
mgr Wiesław Bzymczyk