

RADA GMINY
w Starczy

BR.0003.1.2021

Starcza, dnia 22.04.2021r.

Pan
Zdzisław Kamiński
Radny Gminy Starcza

Odnosząc się do Pana pisma z dnia 12.04.2021 (data wpływu 13.04.2021r.), które dotyczy zadymiania posesji przy ul. _____ należącej do Państwa _____ informujemy, że w ramach czynności związanych z prośbą mieszkańca pod wskazany adres został oddelegowany pracownik, który zbadał zaistniałą sytuację (kserokopia notatki służbowej w załączeniu). W sprawie tej zostało również wysłane pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie z prośbą o kontrolę przewodów kominowych w budynku (kserokopia pisma oraz odpowiedzi w załączeniu).

Wysłaliśmy również pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura WIOŚ w Częstochowie z prośbą o przeprowadzenie pomiarów zanieczyszczeń w podanych lokalizacjach (kserokopia w załączeniu) na terenie Gminy. Odpowiedź na to pismo Urząd otrzymał w dniu 14.04.2021r. Z pisma ŚWIOŚ wynika, że Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie nie wykonuje pomiarów emisji i immisji z palenisk domowych (kserokopia w załączeniu). Odnosząc się do palenia w kotle załączamy również dostarczone przez mieszkankę posesji nr _____ rachunki za opał wraz ze świadectwem jakości.

Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił również uwagę, że „zwykłe korzystanie ze środowiska to korzystanie niewymagające pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska. Eksploatowane w obiektach kotły ze względu na wielkość (moc cieplną) nie wymagają pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza ani zgłoszenia instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska. W związku z powyższym źródło emisji z palenisk domowych nie ma określonych ustawowo emisji dopuszczalnych, warunków emisji ani innych wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących jego eksploatacji umożliwiającymi skontrolowanie jego eksploatacji w odniesieniu do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.”

Odpowiadając na zarzut, że urząd „pozostawia mieszkańców bez pomocy”, informujemy, iż w naszym urzędzie był realizowany program pt. „Wymiana źródeł

ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza", w którym wzięło udział 50 gospodarstw domowych wymieniając stare kotły na nowe kotły gazowe i na pelet. Istnieje również rządowy program „Czyste Powietrze”, w którym każdy mieszkaniec może wziąć udział w celu poprawy swoich warunków bytowych, a przede wszystkim w celu ochrony środowiska w rejonie.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr *Ewa Jędrzejewska*

Notatka Służbowa

Notatka sporządzona w dniu 30 kwietnia 2020r

W związku ze zgłoszeniem Pani _____ w sprawie zadymiania posesji położonej w Starczy przy ul. _____ przez sąsiadów z ul. _____ u Państwa _____ wraz z asp.szt. Jerzym Puszczewiczem udałem się pod wskazany adres celem oględzin posesji. Podczas oględzin posiadłości oraz kotłowni nie stwierdzono niczego niepokojącego, nie znaleziono żadnych dowodów na to aby Państwo _____ palili nieodpowiednim opałem (w kotłowni nie stwierdzono obecności plastikowych odpadów lub jakichkolwiek innych materiałów mogących służyć jako opał).

W związku z powyższym celem wyjaśnienia zadymiania sąsiedniej posesji powyższą sprawę skierowałem do odpowiedniej instytucji czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie celem sprawdzenia przewodów kominowych.

David Pięć

**Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Katowicach
Delegatura WIOŚ w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa**

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców gminy Starcza w sprawie nadmiernego zadymiania posesji z pieców centralnego ogrzewania i związanym z tym podejrzeniem spalania opału nie spełniającego norm zwracam się z prośbą o dokonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń pomiarowych. Na płycie cd załączam filmy dostarczone przez mieszkańców obrazujące w/w wielkość problemu.

W związku z panującą pandemią choroby Covid 19 pracownicy gminy Starcza nie mają możliwości przeprowadzania kontroli kotłowni we wskazanych przez mieszkańców posesjach. Gmina Starcza nie posiada także urządzeń pomiarowych umożliwiających ustalenie wielkości zanieczyszczeń wytwarzanych przez paleniska co.

Z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców Gminy Starcza jeszcze raz proszę o przeprowadzenie przez Państwa jednostkę pomiarów zanieczyszczeń w następujących lokalizacjach:

- Starcza, ul. _____

- Starcza, ul. _____

- Starcza, ul. _____


- Rudnik Mały, _____

oraz w pobliżu w/w adresów.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymszyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 2
DCIN.7024.92.2021

Katowice, 2021-04-14



INFORMACJA

Pismo

Załączniki:

1. Odp. U.G.Starcza DCIN.7024.92.2021.AT.doc

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-04-14T11:26:52.129Z

Podpis elektroniczny



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa

tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12
tel./fax (34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Częstochowa, 14 kwietnia 2021 r.

DCIN.7024.92.2021.AT

Wójt Gminy Starcza
ul. Gmina 4
42 – 261 Starcza

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.03.2021 r. dotyczący dokonania pomiarów stężeń zanieczyszczeń z palenisk domowych specjalistycznym sprzętem informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie nie wykonuje pomiarów emisji i immisji z palenisk domowych.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralnego Laboratorium Badawczego, Oddział w Katowicach na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie przeprowadza pomiary jakości powietrza ambulansem pomiarowym, który mierzył w sposób ciągły podstawowe parametry zanieczyszczenia powietrza pochodzące od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Uzyskane wyniki porównywane są z dopuszczalnymi norami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DZ. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87).

Zwykłe korzystanie ze środowiska to korzystanie niewymagające pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska. Eksploatowane w obiektach kotły ze względu na wielkość (moc cieplną) nie wymagają pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza ani zgłoszenia instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska.

W związku z powyższym źródła emisji z palenisk domowych nie mają określonych ustawowo emisji dopuszczalnych, warunków emisji ani innych wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących jego eksploatacji umożliwiających skontrolowanie jego eksploatacji w odniesieniu do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/4715/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia *Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji* jednym z zadań wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast województwa śląskiego jest kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych, realizowana przez upoważnionych pracowników gmin i straży miejskiej. Wspomniany powyżej Program Ochrony Powietrza uwzględnia również

Pismo sformatowane w sposób pozwalający na odczytanie przez osoby o szczególnych potrzebach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice

tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała

tel. (33) 812-44-92, (33) 812-30-37,
tel./fax (33) 812-49-30
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

harmonogram wprowadzania ograniczeń wynikających z przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku Uchwały Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ponadto w myśl zapisów przedmiotowej uchwały w przypadku instalacji, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację takiej instalacji, która spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację PCA lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ww. wymagania, dla instalacji których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. będą obowiązywać:

- od 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
- od 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
- od 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
- od 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

Jednocześnie informuje, że zgodnie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. Inspekcji Ochrony Środowiska do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wyłącznie kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

Robert Rogulski
Kierownik Delegatury
/podpisano elektronicznie/

Kopia: a/a

GKI. 604.9.2020

Starcza, dnia 07.05.2020r.

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa**

W związku z pismem Pani _____ w sprawie zadymiania posesji położonej w Starczy przy ul. _____ przez sąsiadów z posesji z ul. _____ zwracam się z prośbą o kontrolę przewodów kominowych.

Pani _____ zgłasza, że komin w pomieszczeniu gospodarczym sąsiada jest usytuowany w niewłaściwej odległości od okien i drzwi jej budynku mieszkalnego.

Proszę o dokonanie kontroli w możliwie krótkim czasie z uwagi na zgłaszane przez Panią _____ zagrożenia dla zdrowia i życia.

W załączeniu przesyłam nagrania przesłane przez zgłaszającą.

Do wiadomości:

1. P. _____

2. P. _____

3. a/a

Wójt Gminy
[Signature]
mgr Wiesław Szymczyk

Częstochowa, dnia 25.03.2021r.

Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.05.2020r. znak GKI.604.9.2020 dotyczącego kontroli przewodów kominowych na posesji w miejscowości Starcza, ul. [redacted] gm. Starcza informuję:

W dniu 05.08.2020r. PINB w Częstochowie przeprowadził kontrolę na ww. posesji.

Pismem z dnia 18.09.2020r. tut. organ nadzoru budowlanego wezwał Panią [redacted] do przedłożenia aktualnego protokołu przeglądu przewodów kominowych w budynku gospodarczym.

W dniu 30.09.2020r. Pani [redacted] przedłożyła protokół kominiarski z dnia 28.09.2020r. sporządzony przez uprawnionego mistrza kominiarskiego Pana Konrada Wodyńskiego. W przedstawionym protokole wyszczególniono zalecenia do wykonania.

Pismem z dnia 07.10.2020r. PINB w Częstochowie poinformował Panią [redacted], iż zalecenia zawarte w protokole powinny zostać wykonane w trybie natychmiastowym, a potwierdzenie ich wykonania w postaci pozytywnego protokołu dostarczone do tut. inspektoratu.

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 30.11.2020r. przedłożono do wglądu protokół kontroli z dnia 27.11.2020r. nie zawierający uwag oraz zaleceń.


W załączeniu przekazuję kserokopię protokołu kontroli z dnia 05.08.2020r. oraz kserokopie protokołów kominiarskich.

załączniki:

1. Kserokopia protokołu kontroli z dnia 05.08.2020r.
2. Kserokopia protokołu kominiarskiego z dnia 28.09.2020r.
3. Kserokopie protokołu kominiarskiego z dnia 27.11.2020r.

Otrzymują:

1. Adresat – wysłano drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszkaugstarcza@wp.pl
2. A/a

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Częstochowie

mgr inż. Bogdan Anioł

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Częstochowie**

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 81 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) w dniu 08.08.2020 dokonano kontroli w sprawie Strony technicznego przebiegu kominiarskiego i instalacji gospodarczej, stacjonarnej ul. ... i gm. Stawiec

Przedstawiciele Organu

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie ul. Sobieskiego 9:

1) Dawid Błach

2) Mateusz Kurach

Strony i ich pełnomocnicy :

Ustalenia kontroli :

Strony zostały pouczone o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Podczas kontroli ustalono, że na posesji znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze i instalacje kominiarskie i instalacje gospodarcze (w tym: piec, komina, rusztie, pompy, wysokość kamion, itp.) i instalacje gospodarcze (w tym: piec, komina, rusztie, pompy, wysokość kamion, itp.) i instalacje gospodarcze (w tym: piec, komina, rusztie, pompy, wysokość kamion, itp.) i instalacje gospodarcze (w tym: piec, komina, rusztie, pompy, wysokość kamion, itp.)

1) Błach

2) Kurach

144 D. Słupski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Częstochowie
wpłynęło dnia 30.09.2020
L. dz. 3008 Podpis: Khept

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Częstochowie
ul. Piłsudskiego 25/27, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 324 23 37

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU z dnia 28.09.2020

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 pozycja 414) z późniejszymi zmianami oraz stosowanie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczególnych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Kontrolą objęto przewody kominowe, dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne łącznie z elementami budowlanymi (urządzeniami pomocniczymi) mającymi bezpośredni związek z prawidłowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

Imię i Nazwisko.....

ul. Stawcza ul. bl. m.

Drożność przewodów kominowych: drożna

Wentylacja kuchni: drożna

Wentylacja łazienki: drożna

Wentylacja ubikacji: -

Spalinowy Junkers: -

Spalinowy CO gaz: -

Dymowa kuchnia węglowa: -

Dymowy piec węglowy: drożny

Ciąg kominowy / podciśnienie / przy zamkniętych oknach: słaby

Czy drzwi łazienkowe posiadają odpowiedni napływ powietrza tak* nie*

Czy mieszkanie posiada systemy nawiewne: tak** nie**

Uwagi stwierdzone w trakcie kontroli:

.....
.....
.....

** napływ powietrza do mieszkania wykonać w ilości wystarczającej do potrzeb mieszkania z/g z Polską Normą PN-83 B-03430

* w dolnej części drzwi łazienkowych i od ubikacji musi być otwór nawiewny 220 cm² (Dz.U. Nr 75 Rozdział 6 §79. z dnia 12 kwietnia 2002r.)

Protokół jest odzwierciedleniem stanu faktycznego na dzień sporządzenia protokołu.

Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń grzewczych i użytkowania przewodów kominowych.

Podpis lokatora

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr dyplomu 136/2014

Konrad Wodyński

Podpis mistrza kominiarskiego

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU z dnia 27.11.2020

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, pozycja 414) z późniejszymi zmianami oraz stosowanie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczególnych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Kontrola obejmuje przewody kominowe, dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne łącznie z elementami budowlanymi (urządzeniami pomocniczymi) mającymi bezpośredni związek z prawidłowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

Imię i Nazwisko:

ul. Stawka ul. bl. m.

Drożność przewodów kominowych: dworzne

Wentylacja kuchni: spalinowa

Wentylacja łazienki: spalinowa

Wentylacja ubikacji: -

Spalinowy Junkers: -

Spalinowy CO gaz: -

Dymowa kuchnia węglowa: -


Dymowy piec węglowy: spalinowy

Ciąg kominowy / podciśnienie / przy zamkniętych oknach: dobry

Czy drzwi łazienkowe posiadają odpowiedni napływ powietrza: tak* nie*

Czy mieszkanie posiada systemy nawiewne: tak** nie**

Uwagi stwierdzone w trakcie kontroli:



* napływ powietrza do mieszkania wykonać w ilości wystarczającej do potrzeb mieszkania z/g z Polska Normą PN-83 B-03430 w dolnej części drzwi łazienkowych i od ubikacji musi być otwór nawiewny 220 cm (Dz.U. Nr 75 Rozdział 6 §79 z dnia 12 kwietnia 2002r.)

Protokół jest odzwierciedleniem stanu faktycznego na dzień sporządzenia protokołu. Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń grzewczych i użytkowania przewodów kominowych.

Podpis lokatora

MIEJSKIE KOMINIARSTWO
Nr dyplomu 136/2014

Konrad Wodyński
Podpis mistrza kominiarskiego